

مشخصات روشنایی معابر (بر اساس اطلاعات دریافتی از شرکت های توزیع نیروی برق)

مشخصات چراغ های روشنایی معابر شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل																
مجموع	تعداد چراغ موجود بخار جیوه			تعداد چراغ موجود بخار سدیم							مشخصات معبر					
	۱۲۵	۲۵۰	۴۰۰	۳۵	۵۰	۷۰	۱۱۰	۱۵۰	۲۵۰	۴۰۰	ارتفاع چراغ (m)	فاصله نصب (m)	عرض معبر (m)	آرایش نصب	کلاس روشنایی	نوع معبر
	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۰۰	۱۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳۰	۱۶	یک طرف	S3	محلی
	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۰۰	۱۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۰-۱۲			S4			
	۰	۰	۰	۰	۷,۱۰۰	۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۶-۸			S5			
۷۴,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۴۰۰	۳۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	مجموع					
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۰	۱۷,۵۰۰	۰	۱۲	۳۰	۱۴	وسط / یک طرف	ME4b	شیرانی درجه ۲
	۳,۴۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۰۰	۵,۴۰۰	۰			۱۴	وسط	ME2	
۴۹,۴۰۰	۳,۴۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۰۰	۲۲,۹۰۰	۰	مجموع					
۱۲۴,۰۰۰	۳,۴۰۰	۲۰۰	۰	۰	۳۵,۴۰۰	۳۹,۲۰۰	۰	۲۲,۹۰۰	۲۲,۹۰۰	۰	مجموع کل					

مشخصات چراغ های روشنایی معابر شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

مجموع	تعداد چراغ موجود			تعداد چراغ موجود بخار سدیم							مشخصات معبر					
	۱۲۵	۲۵۰	۴۰۰	۳۵	۵۰	۷۰	۱۱۰	۱۵۰	۲۵۰	۴۰۰	ارتفاع چراغ (m)	فاصله نصب (m)	عرض معبر (m)	آرایش نصب	کلاس روشنایی	نوع معبر
	۰	۰	۰	۳,۱۳۱	۱,۱۵۹	۲۱,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۶	۳۰	۸	یک طرف	S4	محلی
	۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴	۰	۰	۱۰						
	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۲۷	۰	۰	۰	۱۲						
	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۶۳	۰	۳,۳۵۱	۰	۱۶						
۷۴,۷۰۲	۴۹	۰	۰	۳,۱۳۱	۱,۱۵۹	۶۶,۸۶۸	۱۴۴	۳,۳۵۱	۰	۰	مجموع					
	۰	۱,۷۰۶	۰	۰	۰	۴,۹۸۷	۰	۱۹,۸۵۷	۰	۰	۱۱	۳۵	۱۴	وسط	ME4a	شیرانی درجه ۲
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۱۷	۰	۱۱	۳۵	۱۴	وسط	ME3b	
۳۱,۴۶۷	۰	۱,۷۰۶	۰	۰	۰	۴,۹۸۷	۰	۱۹,۸۵۷	۴,۹۱۷	۰	مجموع					
۱۰۶,۱۶۹	۴۹	۱,۷۰۶	۰	۳,۱۳۱	۱,۱۵۹	۷۱,۸۵۵	۱۴۴	۲۳,۲۰۸	۴,۹۱۷	۰	مجموع کل					

مشخصات چراغ های روشنایی معابر شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان

مجموع	تعداد چراغ موجود بخار جیوه			تعداد چراغ موجود بخار سدیم								مشخصات معبر						
	۱۲۵	۲۵۰	۴۰۰	۲۳	۳۵	۵۰	۷۰	۱۱۰	۲۱۰	۲۵۰	۴۰۰	ارتفاع چراغ (m)	فاصله نصب (m)	عرض معبر (m)	آرایش نصب	کلاس روشنایی	نوع معبر	
	۰	۰	۰	۱۱	۰	۰	۴,۶۲۴	۱۷۵	۰	۷۷۶	۰	۶	۳۰	۶	یک طرفه	S۴	محلی	
	۱,۳۲۱	۰	۰	۱,۴۰۳	۰	۶,۵۲۵	۸,۲۰۴	۴۶۰	۵۹	۱۹۲	۰	۸						
	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۵	۸,۸۷۶	۱۴۰	۴۵۳	۳,۹۴۱	۰							۱۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵	۱,۴۸۲	۸۱۰	۶۲۷	۴,۲۵۶	۰	۸						
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱۸۴	۰	۸۷۰	۰	۸				S۳		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۹	۰	۰	۸				۱۰		
۴۷,۳۱۸	۱,۳۲۱	۰	۰	۱,۴۱۴	۰	۶,۷۴۵	۲۳,۶۸۶	۱,۷۶۹	۲,۳۴۸	۱۰,۰۳۵	۰	مجموع						
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۲	۰	۳۰۰	۴۵۰	۰	۹	۳۰	۶	یک طرف	ME4b	شیرانی درجه ۲	
	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۷	۰	۲,۳۸۹	۳,۵۰۲	۰	۱,۱۶۷	۰	۹						۸
	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷	۴,۴۵۰	۳۰۷	۰	۵۰۰	۰	۱۰						۸
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱,۱۰۶	۰	۱,۲۰۴	۰	۹						۱۲
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹	۰	۰	۴,۳۷۵	۰	۱۱	۳۰	۱۰	یک طرف	ME4a		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۶	۰	۱۱	۳۰	۲۰	وسط	ME3a		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۷	۰	۱۱	۳۵	۲۴	وسط	ME2		
۲۸,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۷	۱۱۷	۱۱,۲۶۰	۴,۹۱۵	۳۰۰	۱۰,۵۰۹	۰	مجموع						
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۸	۰	۱۲	۴۰	۲۰	وسط	ME1	شیرانی	
۱,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۸	۰	مجموع						
۷۷,۳۱۴	۱,۳۲۱	۰	۰	۱,۴۱۴	۱,۶۸۷	۶,۸۶۲	۳۴,۹۴۶	۶,۶۸۴	۲,۶۴۸	۲۱,۷۵۲	۰	مجموع کل						

مشخصات چراغ های روشنایی معابر شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

مجموع	تعداد چراغ موجود بخار جیوه			تعداد چراغ موجود بخار سدیم							مشخصات معبر						نوع معبر
	۱۲۵	۲۵۰	۴۰۰	۳۵	۵۰	۷۰	۱۱۰	۱۵۰	۲۵۰	۴۰۰	ارتفاع چراغ (m)	فاصله نصب (m)	عرض معبر (m)	آرایش نصب	کلاس روشنایی		
	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۴۶	۲۷,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۵	۶	یک طرف	S4	محلی	
	۸,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۷۸,۰۲۷	۴,۷۶۳	۰	۰	۰	۸	۳۰	۸	یک طرف	S2		
	۳۲,۳۹۴	۰	۰	۰	۶۰,۱۸۵	۳۰,۸۱۶	۱۹,۰۵۲	۰	۰	۰	۸	۳۰	۱۰	یک طرف	S3		
۲۷۵,۵۹۱	۴۰,۴۹۲	۰	۰	۰	۷۵,۲۳۱	۱۳۶,۰۵۳	۲۳,۸۱۵	۰	۰	۰	مجموع						
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۱۶	۶,۳۰۶	۰	۹	۲۵	۱۰	یکطرف	ME4b	شریانی درجه ۲	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۳	۱,۲۶۱	۰	۹	۲۵	۱۰	وسط	ME4a		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۰۴	۱۰,۰۹۰	۰	۱۲	۳۰	۱۲	وسط	ME3a		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۴۵	۰	۱۲	۳۵	۱۴	وسط	ME3b		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۲	۰	۱۲	۳۵	۱۶	وسط	ME2		
۷۴,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۸۶۳	۲۵,۲۲۴	۰	مجموع						
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۱۶	۲,۵۲۲	۰	۱۲	۲۵	۱۲	وسط	ME2	شریانی درجه ۱	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۶	۰	۱۲	۳۰	۱۴	وسط	ME2		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۵	۰	۱۲	۳۵	۱۶	وسط	ME2		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۷	۰	۱۲	۳۵	۱۸	وسط	ME2		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۴	۰	۱۲	۳۵	۲۰	وسط	ME2		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۹	۰	۱۲	۳۵	۲۴	وسط	ME1		
۱۸,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۱۶	۶,۳۰۳	۰	مجموع						
۳۶۸,۱۹۷	۴۰,۴۹۲	۰	۰	۰	۷۵,۲۳۱	۱۳۶,۰۵۳	۲۳,۸۱۵	۶۱,۰۷۹	۳۱,۵۲۷	۰	مجموع کل						

مشخصات چراغ های روشنایی معابر شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان

مجموع	تعداد چراغ موجود بخار جیوه			تعداد چراغ موجود بخار سدیم								مشخصات معبر						
	۱۲۵	۲۵۰	۴۰۰	۳۵	۵۰	۷۰	۱۱۰	۱۵۰	۲۵۰	۲۱۰	۴۰۰	ارتفاع چراغ (m)	فاصله نصب (m)	عرض معبر (m)	آرایش نصب	کلاس روشنایی	نوع معبر	
	۰	۰	۰	۱۴,۶۲۳	۲۳,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷.۵	۳۵-۴۰	۶-۸	یک طرف	S3	محلی	
	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱۰-۱۲	یک طرف	S4		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۰۱	۰	۰	۰	۰			۱۴	دو طرف	S5		
۱۸۱,۲۲۵	۰	۰	۰	۱۴,۶۲۳	۲۳,۲۹۱	۱۲۱,۰۱۰	۲۲,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	مجموع						
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۱۸	۰	۰	۰	۹.۵	۳۵-۳۰	۱۰	وسط	ME4b	شیرینانی درجه ۲	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۳۶	۰	۰	۱۰.۵	۱۲		ME4a				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۶۸	۰	۱۱.۵		۱۳		ME3b		
۳۸,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۵۴	۰	۰	۶,۱۶۸	۰	مجموع					
	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۷۱	۰	۰	۱۱.۵	۳۵-۳۸	۱۴	وسط	ME2	شیرینانی درجه ۱	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۳۵	۰	۰	۱۲.۵	۳۵-۴۰	۱۶		ME1		
۲۴,۱۲۴	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۰۶	۰	۰	مجموع						
۲۴۳,۳۷۱	۰	۱۸	۰	۱۴,۶۲۳	۲۳,۲۹۱	۱۲۱,۰۱۰	۲۲,۳۰۱	۳۱,۸۵۴	۲۴,۱۰۶	۶,۱۶۸	۰	مجموع کل						

مشخصات چراغ های روشنایی معابر شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

مجموع	تعداد چراغ موجود بخار جیوه			تعداد چراغ موجود بخار سدیم							مشخصات معبر					
	۱۲۵	۲۵۰	۴۰۰	۳۵	۵۰	۷۰	۱۱۰	۱۵۰	۲۵۰	۴۰۰	ارتفاع چراغ (m)	فاصله نصب (m)	عرض معبر (m)	آرایش نصب	کلاس روشنایی	نوع معبر
	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۷	۳۰	۱۰	یک طرف	S3	محلی
	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۸			S4			
	۰	۰	۰	۱۵,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶			S5			
۱۹۴,۵۲۱	۰	۰	۰	۱۵,۴۵۰	۲۳,۱۶۵	۱۵۵,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	مجموع					
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۲۱	۰	۱۲	۴۰	۱۲	دو طرف	ME3a	شربانی درجه ۲
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۰۰۶	۰	۰	۱۱	۳۰	۱۰		ME4b	
۵۲,۰۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۰۰۶	۹,۰۲۱	۰	مجموع					
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۲۰	۰	۱۱.۵	۳۵	۱۰	وسط	ME2	شربانی درجه ۱
۹,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۲۰	۰	مجموع					
۲۵۵,۷۶۸	۰	۰	۰	۱۵,۴۵۰	۲۳,۱۶۵	۱۵۵,۹۰۶	۰	۴۳,۰۰۶	۱۸,۲۴۱	۰	مجموع کل					